



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Почтовый адрес: ул. Ударников, д. 17, г. Вологда, 160000
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: vologda@szap.gosnadzor.ru

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
телефон: (8172) 72-35-22, факс: (8172) 72-35-92

ПРЕДПИСАНИЕ № 52-2919-1467/ПР

«16» мая 2018г.
(дата составления предписания)

15 час. 00мин.
(время составления предписания)

г. Сокол
ул. Советская, д.75, оф. 11
(место составления предписания)

Законному представителю

БУ СО ВО «КЦСОН
Усть-Кубинского района»

И.Н.Бахтиной

Юридический адрес:
161140, Вологодская область,
Усть-Кубинский район, с. Устье,
ул. Октябрьская, д.11

Предписание выдано: Северо - Западным управлением Федеральной
Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Северо -
Западное управление Ростехнадзора) 16 мая 2018г.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Основание проведения проверки: Распоряжение от 27.04.2018г. № 52 -
2919/Рк заместителя руководителя Северо-Западного управления Федеральной
службы по экологическому технологическому и атомному надзору
Прокопьевой Марины Владимировны

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Лицо (а), проводившее проверку:

- Бабаурина Евгения Георгиевна - государственный инспектор отдела по
государственному энергетическому надзору по Вологодской области Северо-
Западного управления Ростехнадзора

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Наименование организации:

Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Кубинского района» (сокращенный вариант БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района») ИНН 3519001481 ОГРН 1023502494036

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

При проведении проверки присутствовали должностное (ые) лицо (а): не присутствовали (не требуется); рассмотрен отчет БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района» от 30.03.2018г. № 233 о выполнении предписания от 20.11.2017г. № 52-7466-3849/ПР, срок исполнения которого истек 20.04.2018г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Дата и время проведения проверки: с «15» мая 2018г. по «16» мая 2018г.;

Юридический адрес: 161140, Вологодская обл, Усть-Кубинский район, с. Устье, ул. Октябрьская, д.11;

Фактический адрес (место нахождения):

161140, Вологодская обл, Усть-Кубинский район, с. Устье, ул. Октябрьская, д.11;

161140, Вологодская обл, Усть-Кубинский район, с. Устье, ул. Пролетарская, д.13а;

161140, Вологодская обл, Усть-Кубинский район, с. Устье, Новый пер., д.2

(место проведения проверки)

Сведения о результатах проверки и об установленных фактах нарушений: указаны в Акте проверки от 16.05.2018г. № 52- 2919- 2975/А

В соответствии со ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическому лицу предписывается принять меры в отношении выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п/п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
I. Нарушения требований по эксплуатации электроустановок			
1.	<p><u>Пункт 1 предписания от 20.11.2017г. № 52-7466-3849/ПР (п. 4 предписания от 06.04.2017г. № 52-2159-1113/ПР) не выполнен:</u> В договорах энергоснабжения и на электрических схемах не отражены сведения о наличии резервного передвижного источника электрической энергии (ТЭП), его установленной мощности и значения номинального напряжения</p>	п.п. 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 ПОТЭУ; п.п. 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.7, 3.3.9, 3.3.10, 3.3.12 ПТЭЭП	16.11.2018г.

Перечень применяемых сокращений:

- ПОТЭУ - «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013г. № 328н);
- ПТЭЭП - «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. № 6, зарегистрированных в Минюсте РФ 22.01.2003 г. рег. № 4145;

(поводы к возбуждению дела об административном правонарушении, место, время совершения и событие административного правонарушения статья, пункт, наименование нормативного правового акта предусматривающего выполнение обязательных требований, фактические доказательства по делу об административном правонарушении (документы, вещественные доказательства, фото- и видеоматериалы и т.п.)

Заключительная часть.

В выполнении настоящего предписания по каждому пункту представить в письменном виде в Северо-Западное управление Ростехнадзора по адресу: г. Вологда, ул. Ударников, д.17 на имя Заместителя руководителя в срок до 17.11.2018г. информацию об исполнении пунктов настоящего Предписания.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со ст. 19.5 часть 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.


В соответствии с п. 12 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в Северо-Западное управление Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Северо-Западное управление Ростехнадзора.

С предписанием ознакомлен (а), один экземпляр получил (а):

Законный представитель БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района» директор Бахтина Ирина Николаевна, действующая на основании Устава, приказа № 30-лс от 01.10.2015г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, (если имеется), иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

✓ «17» мая 2018г.  (подпись)


Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи:

(Ф.И.О. инспектора, зафиксировавшего отказ)

Об ответственности по ст. 19.5 КоАП РФ за невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), предупрежден:


Законный представитель БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района» директор Бахтина Ирина Николаевна, действующая на основании Устава, приказа № 30-лс от 01.10.2015г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, (если имеется), иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

✓ «17» мая 2018г.  (подпись)

Лицо (а), вынесшие предписания:

Государственный инспектор
отдела по государственному
энергетическому
надзору по Вологодской области
(должность)


(подпись)

Е.Г. Бабаурин
(расшифровка)

Экземпляр предписания на ___ листах для исполнения получили:

Направлено в управление
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 17 » сентября 2018г. 
(подпись)